



AG.3421.05.2017

Dąbrowa 2017-07-05

dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu na: **Montaż windy wewnętrznej (w istniejącym szybie) dla osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.**

Pytania:

1. W parametrach technicznych windy ppkt. m i n, istnieją zapisy które są sprzeczne. Przetarg dotyczy istniejącego szybu którego podane wymiary wynoszą: szerokość 1200mm, głębokość 2640mm., natomiast w pppkt. kolejnym podana jest informacja o szerokości kabiny która wynosi 1200mm. Nie ma takiej możliwości aby w szybie o szerokości 1200mm zmieściła się kabina szerokości 1200mm. Wnoszę o dokładne sprecyzowanie wymiarów szybu i kabiny.
2. W parametrach technicznych windy, podany jest udźwig 1125 kg/15 osób. Wnoszę o informację, czy Inwestor dopuszcza możliwość instalacji windy o udźwigu 1000 kg/13 osób? Jeśli nie, wnoszę o uzasadnienie takiej decyzji.
3. W pkt. wciągarka w ppkt. d podane jest: „ciągna nośne: pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym). Wnoszę o informację czy Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania zamiast pasów lin stalowych? Liny stalowe są o wiele trwalsze w użytkowaniu i mają o wiele dłuższą żywotność. Jeśli nie, wnoszę o uzasadnienie takiej decyzji.

Odpowiedź:

1. Zaistniała omyłka pisarska wymiary istniejącego szybu to: **szerokość szybu - 1700mm, głębokość szybu - 2640mm.**
2. **Inwestor dopuszcza instalację windy o udźwigu 1000kg/13osób.**
3. **Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania zamiast pasów lin stalowych jako ciągna nośne.**

Z poważaniem

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE
Dąbrowa 1, 95 047 Jeżów
tel. /fax 41 875 63 91
N 000312/22 NIP 833-10-06-972

D Y R E K T O R
Krzysztof Czulno
mgr Krzysztof Czulno