

Dąbrowa 2017-12-28

dotyczy: Dotyczy postępowania o nazwie: „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie- przetarg nieograniczony”, Nr sprawy AG 271.13/2017.

### Pytania

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań do wykonania przetargu termomodernizacji budynku mieszkalnego.

1. Pierwsze rozwiązanie służy do ocieplenia stropodachu. Jako izolację stropodachu proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału: Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów. Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza  $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

Ciepło właściwe  $c 2,15 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$  . Wilgotność normalna 7% . Gęstość objętościowa Isofloc F 12 %

Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobata Techniczną, atest higieniczny nature plus.

### 2. Wymiana stolarki okiennej:

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim a także Siga Wigluv przy uszczelnieniu okna dachowego.

### Odpowiedź na pytanie 1

**Nie wyrażam zgody na zmianę materiałów izolacyjnych, przyjętych w projekcie budowlanym termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej, na materiał celulozowy. Proponowany materiał nie spełnia wymagań przeciwpożarowych stawianych dla tego obiektu - Kategoria zagrożenia ludzi ZL II i klasa odporności pożarowej „B” .**

Odpowiedź na pytanie 1

Nie wyrażam zgody na dopuszczenie do montażu taśm wiatroszczelnych i wodoszczelnych typu – Siga Fentrim i Siga Wigluv przy uszczelnieniu okien dachowych, przy termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej. Proponowany materiał nie spełnia wymagań przeciwpożarowych stawianych dla tego obiektu - Kategoria zagrożenia ludzi ZL II i klasa odporności pożarowej „B” .

Z poważaniem

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w DĄBROWIE  
Dąbrowa 1, 95-047 Jezów  
tel./fax 46 875 63 91  
REGON 000312722 NIP 833-10-08-672

DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Czubko*