


CEWOKAN Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52
tel. 46 837 51 80; e-mail: cewokan@wp.pl
NIP: 834-188-18-27; REGON: 101467464
Adres do koresp.: Łowicz, ul. Katarzynów 17

Wnioskodawca:

**Powiat Brzeziński
ul. Sienkiewicza
95-060 Brzeziny**



Nasz znak:
Rw.ek - 04/06/20.

Data:
17.06.2020 r.

**WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO do działki nr 134/4 w msc. Leszczyny
gm. Jeżów.**

Warunki podłączenia:

1. Włączenie projektowanego przyłącza w istniejący rurociąg \varnothing 90 mm PCV.
2. Od sieci wodociągowej poprowadzić przyłącze rurą PE \varnothing 40÷63 mm.
3. Projektowane przyłącze wodociągowe włączyć do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą opaski z zaworem odcinającym.
4. Przyłącze wodociągowe zakończyć zestawem wodomierzowym (wg. wyliczeń projektanta) i zaworem antyskażeniowym, usytuowanym na ścianie wejściowej do budynku lub wybudować zamykaną studzienkę wodomierzową spełniającą wymogi szczelnościowo – temperaturowe (**montaż wodomierza w pozycji poziomej**).
5. Wcinka w istniejącą sieć winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.
6. Przykrycie rurociągu minimum 1,5m.
7. Przyłącze pod drogą poprowadzić w rurze osłonowej
8. **Ustalić czy na terenie projektowanego przebiegu przyłącza, istnieją urządzenia melioracyjne.**
9. Warunki są ważne 24 miesiące od daty ich wydania.

Po spełnieniu powyższych warunków tutaj firma zapewni dostawę wody dla celów socjalno – bytowych.

Jednocześnie informujemy, że w celu uzyskania zgody na włączenie rurociągu w istniejącą sieć wodociągową w msc. Leszczyny, należy złożyć w tutaj firmie dokumentację projektową.

Do wiadomości:

=====

1. Urząd Gminy
w Jeżowie.
2. A/a

PREZES
Paweł Wielemborek